

Zimbra

cpl@cchsa.ufpb.br

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

De : Fabiano Queiroga da Silva
<fabianoqueiroga@cchsa.ufpb.br>

qua., 29 de jan. de 2025 14:26

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e
IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Para : cpl@cchsa.ufpb.br

De: "Fabiano Queiroga da Silva" <fabianoqueiroga@cchsa.ufpb.br>

Para: "Comissão Permanente de Licitações do CCHSA" <cpl@cchsa.ufpb.br>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 11:55:10

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

De : Fabiano Queiroga da Silva
<fabianoqueiroga@cchsa.ufpb.br>

qua., 29 de jan. de 2025 11:55

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e
IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Para : Comissão Permanente de Licitações do CCHSA
<cpl@cchsa.ufpb.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitações do CCHSA

Para o item 1 que representa o Serviço de LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D' ÁGUA, CISTERNAS E RESERVATÓRIOS, o quantitativo anual foi dimensionado em 1.586 m³, ou seja, para cada 1m³ estimado, isso corresponde a um volume de 1.000 litros, no nosso caso, para todo o Centro foi dimensionado um total de 1586 m³ o que equivale ao volume de 1.586.000 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e seis litros) para o ano. Semestralmente representa um volume de 793.000 litros. Assim, observa-se que esse volume está sim dentro da realidade e não demonstra equívoco quanto a esse ponto, portanto respondemos ao questionamento.

O item 7 do Estudo Técnico Preliminar, anexo ao Termo de Referência, mostra a quantidade total de serviços anuais e especifica que as medições das instalações/infraestruturas que serão atendidas pelos serviços contratados estão descritos de forma detalhada na Memória de Cálculo, presente no processo administrativo nº 23074.031441/2024-95, disponível em: https://sipac.ufpb.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=2129336. O levantamento foi realizado, conforme demonstrado na tabela abaixo, cujo conteúdo consta

na Memória de Cálculo. Os serviços serão realizados semestralmente e o valor pago será proporcional ao volume de caixas de água, reservatórios e cisternas onde o serviço foi executado. Segue aqui detalhamento da memória de cálculo (pág 67) do processo administrativo nº 23074.031441/2024-95:

Localização e volume das caixas e reservatórios de água			
Localização	Volume	Localização	Volume
ALOJAMENTOS MASCULINO/FEMININO LOCALIZADOS EM DIFERENTES ÁREAS DO CCHSA/CAVN	14	CAPRINOCULTURA	25
	13	MATADOURO OU APICULTURA	60
	7	AVICULTURA	30
	10	CAIXA DO GRAOZINHO	5
	5	CASA DE RAÇÃO	30
	7	CAIXA DO CENTRO	140
CENTRAL DECANTADORA DO AÇUDE	340	RANICULTURA	10
	6	PPGTA	2
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	50	RESTAURANTE	5
	10	CAIXA SUINOCULTURA	24
Volume total: 793 m ³			
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:			
O valor de 793 m³ deve ser considerado em dobro, uma vez que o serviço deverá ser prestado 02 (duas) vezes ao ano, geralmente, uma vez a cada semestre. Isso corresponde, então, ao valor máximo de 1.586 m³ que poderá ser solicitado pela CONTRATANTE para realização dos serviços durante o ano.			

Atenciosamente,

Fabiano Queiroga da Silva

De: "Comissão Permanente de Licitações do CCHSA" <cpl@cchsa.ufpb.br>
Para: "Fabiano Queiroga da Silva" <fabianoqueiroga@cchsa.ufpb.br>, "fabiano queiroga" <fabiano_queiroga@hotmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 8:49:30
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Bom dia, prezado.

Solicitamos a análise quanto às alegações constantes no pedido de esclarecimentos/impugnação ao edital do pregão 90003/2024, com posterior pronunciamento quantos às alegações constantes no pedido.

Atenciosamente,

De: "Gov On" <licitagovnegocios@gmail.com>

Para: "cpl" <cpl@cchsa.ufpb.br>

Enviadas: Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 21:07:48

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Senhores,

Com base no item 14.1. do edital em comento, [...] Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.


Data vênha pelo equívoco em relação ao termo utilizado (quinzenal/quinquenal), o termo utilizado no Termo de Referência, está correto, diante disto, favor desconsiderar o e-mail anterior, e considerar apenas este com as solicitações que seguem:

Venho tempestivamente, solicitar esclarecimentos quanto ao dimensionamento da proposta, o Termo de Referência, informa o quantitativo de 1.586 m³ para um quantitativo anual relativo ao item 1, no que diz respeito a higienização de reservatório de água, ora, esse volume não seria nem uma caixa d'água de 2mil litros ao ano, o que para uma Universidade, está fora da realidade, acreditamos ter havido engano ao inserirem o volume, além de não terem informado a quantidade de reservatórios e cisternas.

Caso não seja possível informar o quantitativo de reservatórios com o seus respectivos volumes, impossibilitará o dimensionamento da proposta e prejudicaria o caráter competitivo do certame, diante de uma negativa nas informações solicitadas, solicitamos, a impugnação do mesmo para retificação do Termo de Referência.

Atenciosamente,

--



--

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UFPB/CCHSA

De : Comissão Permanente de Licitações do CCHSA
<cpl@cchsa.ufpb.br>

qua., 29 de jan. de 2025 08:49

Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e
IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Para : Fabiano Queiroga da Silva
<fabianoqueiroga@cchsa.ufpb.br>, fabiano

queiroga <fabiano_queiroga@hotmail.com>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, prezado.

Solicitamos a análise quanto às alegações constantes no pedido de esclarecimentos/impugnação ao edital do pregão 90003/2024, com posterior pronunciamento quantos às alegações constantes no pedido.

Atenciosamente,

De: "Gov On" <licitagovnegocios@gmail.com>

Para: "cpl" <cpl@cchsa.ufpb.br>

Enviadas: Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 21:07:48

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Senhores,

Com base no item 14.1. do edital em comento, [...] Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.


Data vênha pelo equívoco em relação ao termo utilizado (quinzenal/quinquenal), o termo utilizado no Termo de Referência, está correto, diante disto, favor desconsiderar o e-mail anterior, e considerar apenas este com as solicitações que seguem:

Venho tempestivamente, solicitar esclarecimentos quanto ao dimensionamento da proposta, o Termo de Referência, informa o quantitativo de 1.586 m³ para um quantitativo anual relativo ao item 1, no que diz respeito a higienização de reservatório de água, ora, esse volume não seria nem uma caixa d'água de 2mil litros ao ano, o que para uma Universidade, está fora da realidade, acreditamos ter havido engano ao inserirem o volume, além de não terem informado a quantidade de reservatórios e cisternas.

Caso não seja possível informar o quantitativo de reservatórios com o seus respectivos volumes, impossibilitará o dimensionamento da proposta e prejudicaria o caráter competitivo do certame, diante de uma negativa nas informações solicitadas, solicitamos, a impugnação do mesmo para retificação do Termo de Referência.

Atenciosamente,

--



--

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UFPB/CCHSA

De : Gov On <licitagovnegocios@gmail.com>

ter., 28 de jan. de 2025 21:07

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO-
PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024

Para : cpl@cchsa.ufpb.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Senhores,

Com base no item 14.1. do edital em comento, [...] Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.


Data vênua pelo equívoco em relação ao termo utilizado (quinzenal/quinquenal), o termo utilizado no Termo de Referência, está correto, diante disto, favor desconsiderar o e-mail anterior, e considerar apenas este com as solicitações que seguem:

Venho tempestivamente, solicitar esclarecimentos quanto ao dimensionamento da proposta, o Termo de Referência, informa o quantitativo de 1.586 m³ para um quantitativo anual relativo ao item 1, no que diz respeito a higienização de reservatório de água, ora, esse volume não seria nem uma caixa d'água de 2mil litros ao ano, o que para uma Universidade, está fora da realidade, acreditamos ter havido engano ao inserirem o volume, além de não terem informado a quantidade de reservatórios e cisternas.

Caso não seja possível informar o quantitativo de reservatórios com o seus respectivos volumes, impossibilitará o dimensionamento da proposta e prejudicaria o caráter competitivo do certame, diante de uma negativa nas informações solicitadas, solicitamos, a impugnação do mesmo para retificação do Termo de Referência.

Atenciosamente,

--





RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 153074

1. ADMISSIBILIDADE

1.1. A empresa representada pelo e-mail licitagovnegocios@gmail.com não estando de acordo com o teor do Edital do pregão eletrônico nº 90003/2024, apresentou pedido de esclarecimento e impugnação ao instrumento convocatório através do e-mail institucional cpl@cchsa.ufpb.br;

1.2. A Lei nº 14.133/2021 é quem dita as normas deste procedimento licitatório, dispondo em seu artigo 164, *in verbis*: “Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.”. Assim, tendo o pedido de esclarecimento e impugnação sido recepcionado no dia 29/01/2025 e estando a sessão pública prevista para o dia 03/02/2025, o recebimento deste pedido de esclarecimento e impugnação é **tempestivo**.

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO

2.1. O pedido traz em seu conteúdo: “Venho tempestivamente, solicitar esclarecimentos quanto ao dimensionamento da proposta, o Termo de Referência, informa o quantitativo de 1.586 m³ para um quantitativo anual relativo ao item 1, no que diz respeito a higienização de reservatório de água, ora, esse volume não seria nem uma caixa d'água de 2mil litros ao ano, o que para uma Universidade, está fora da realidade, acreditamos ter havido engano ao inserirem o volume, além de não terem informado a quantidade de reservatórios e cisternas.

2.2. Caso não seja possível informar o quantitativo de reservatórios com o seus respectivos volumes, impossibilitará o dimensionamento da proposta e prejudicaria o caráter competitivo do certame, diante de uma negativa nas informações solicitadas, solicitamos, a impugnação do mesmo para retificação do Termo de Referência.”

2.3 O pleito da empresa estará disponível em sua integralidade no processo administrativo nº 23074.031441/2024-95 e no sítio eletrônico <http://www.cchsa.ufpb.br/cchsa>.

3. DA ANÁLISE, RESPOSTA E DECISÃO

3.1. O setor demandante foi consultado quanto às alegações da questionante e impugnante e apresentou a seguinte resposta:

Para o item 1 que representa o Serviço de LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D' ÁGUA, CISTERNAS E RESERVATÓRIOS, o quantitativo anual foi dimensionado em 1.586 m³, ou seja, para cada 1m³ estimado, isso corresponde a um volume de 1.000 litros, no nosso caso, para todo o Centro foi dimensionado um total de 1586 m³ o que equivale ao volume de 1.586.000 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e seis litros) para o ano. Semestralmente representa um volume de 793.000 litros. Assim, observa-se que esse volume está sim dentro da realidade e não demonstra equívoco quanto a esse ponto, portanto respondemos ao questionamento.

Já em relação ao quantitativo de reservatórios e seus respectivos volumes, o item 7 do Estudo Técnico Preliminar, anexo ao Termo de Referência, mostra a quantidade total de serviços anuais e especifica que as medições das instalações/infraestruturas que serão



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS
CAMPUS III – BANANEIRAS – PB
SETOR DE LICITAÇÕES



atendidas pelos serviços contratados estão descritos de forma detalhada na Memória de Cálculo, presente no processo administrativo nº 23074.031441/2024-95, disponível em: https://sipac.ufpb.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=2129336. O levantamento foi realizado, conforme demonstrado na tabela abaixo, cujo conteúdo consta na Memória de Cálculo. Os serviços serão realizados semestralmente e o valor pago será proporcional ao volume de caixas de água, reservatórios e cisternas onde o serviço foi executado. Segue aqui detalhamento da memória de cálculo (pág 67) do processo administrativo nº 23074.031441/2024-95: A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, será quantificada de acordo com as seguintes medições e observações:

Localização e volume das caixas e reservatórios de água			
Localização	Volume	Localização	Volume
ALOJAMENTOS MASCULINO/FEMININO LOCALIZADOS EM DIFERENTES ÁREAS DO CCHSA/CAVN	14	CAPRINOCULTURA	25
	13	MATADOURO OU APICULTURA	60
	7	AVICULTURA	30
	10	CAIXA DO GRAOZINHO	5
	5	CASA DE RAÇÃO	30
	7	CAIXA DO CENTRO	140
CENTRAL DECANTADORA DO AÇUDE	340	RANICULTURA	10
	6	PPGTA	2
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	50	RESTAURANTE	5
	10	CAIXA SUINOCULTURA	24
Volume total: 793 m³			
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:			
O valor de 793 m³ deve ser considerado em dobro, uma vez que o serviço deverá ser prestado 02 (duas) vezes ao ano, geralmente, uma vez a cada semestre. Isso corresponde, então, ao valor máximo de 1.586 m³ que poderá ser solicitado pela CONTRATANTE para realização dos serviços durante o ano.			

3.2. Ante as considerações apresentadas, analisando as razões da questionante e impugnante, na condição de pregoeira, manifesto pelo conhecimento da pedido, tendo em vista a sua tempestividade e apresento as devidas respostas.

3.3. Em relação à impugnação, **NEGAR-LHE PROVIMENTO** pelo o que já foi exposto. Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá normalmente na data e horário inicialmente divulgados.

Bananeiras, 29 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MACICLEY FELIX DA SILVA
Data: 29/01/2025 15:01:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Macicley Félix da Silva
Pregoeira do CCHSA
SIAPE 2156942