



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

INSTITUTO DE PESQUISA EM FÁRMACOS E MEDICAMENTOS
Termo de Referência Simplificado
Documento de Formalização da Demanda

Identificação do Solicitante			
Centro :	Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos	Unidade Requisitante:	Diretoria de Pesquisas em Farmacologia e Toxicologia

Responsável pela Requisição:	Rita de Cássia da Silveira e Sá	Mat./SIAPE:	11652434
Telefone / Ramal	3216-7353	E-Mail:	ritacassia.sa@bol.com.br

1. Objeto e Quantitativo do serviço a ser contratado

Contratação de empresa especializada para aquisição e substituição de equipamentos e serviço de recuperação do Sistema de Climatização e Exaustão da Unidade de Produção Animal do IPeFarM - UFPB. Abaixo, segue a descrição dos itens que devem ser contemplados como lote único pela empresa vencedora da dispensa de licitação.

LOTE			
Nº	Descrição do Item	Medida	Quantidade
1	Resfriador de líquido com compressor parafuso, 80 TR, 40m ³ /h AG, entrada de água 12°C, saída 6,7°C, 380V, 60 HZ	UNID.	2
2	Bomba de água gelada vertical in-line para 40m ³ /h, 15MCA, modelo Tango Dualarm Armstrong, Flo-Trek, com guia de sucção SG, 5HP, Ref. Armstrong	UNID.	1
3	Climatizador vertical com filtros G4+F5, vazão de ar 2.110L/S, vazão de água gelada 18m ³ /h, pressão estática externa 300Pa	UNID.	4

4	Válvula de três vias com atuador proporcional, 2 1/2"	UNID	4
5	Válvula de controle de vazão STAF-SG 2 1/2", Válvula de controle de vazão STAF-SG 4"	UNID	4
6	Válvula Borboleta 4"	UNID	20
7	Damper Estanque c/ atuador proporcional 400x400	UNID	16
8	Damper Estanque c/ atuador proporcional 800x400	UNID	5
9	Sensor de pressão diferencial 12,5Pa	UNID	21
10	Sensor de pressão estática p/ duto 250Pa	UNID	4
11	Termoumidostato	UNID	16
12	Controlador digital com interface modbus-ethernet	UNID	1
13	Tubo Schedule 40 em aço carbono isolado com borracha elastomérica 6"	Metro	30
14	Tubo Schedule 40 em aço carbono isolado com borracha elastomérica 4"	Metro	120
15	Tubo Schedule 40 em aço carbono isolado com borracha elastomérica 3"	Metro	60
16	Válvula esfera em inox flangelada 3"	UNID	6
17	Rede de dutos em MPU Clean - antimicrobiano	M ²	600
18	Difusor de chapa perfurada em inox 600x600	UNID	32
19	Exaustor TD Silent Soler palau 800/250 112W	UNID	16

20	Caixa de filtragem com filtro G4+M5 Ref MFL-250 Soler Palau	UNID	16
3	Serviço de montagem e substituição dos equipamentos, com mão de obra especializada.	SERVIÇO	1

OBS: O IPeFarM sugere aos interessados a realização de vistoria ao local onde serão executados os serviços, examinando as áreas, tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais dificuldades para execução dos serviços, de modo que não serão atendidas solicitações sob argumento da falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados da especificação. A vistoria será acompanhada por comissão designada para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone do IPeFarM (083) 3216 – 7353, e-mail upa@ipefarm.ufpb.br . Os participantes que realizarem a vistoria devem apresentar a proposta juntamente com a Declaração de Vistoria, conforme Anexo A, que deve ser assinada por representantes da empresa e do IPeFarM no ato da vistoria. Os participantes que optarem por não realizar a vistoria devem apresentar a proposta com a Declaração de Não Realização de Vistoria, conforme Anexo B. A vistoria poderá ser realizada durante o período de cinco dias úteis a contar da data de publicação. A divulgação será realizada em sítio eletrônico oficial e ficará disponível pelo prazo de cinco dias úteis. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

ANEXO A

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, às _____ horas, a empresa _____, CNPJ nº _____, telefone _____, vistoriou o(s) item(s) _____, no IPeFarM _____, localizado _____, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condições e do grau de dificuldade existentes no local onde será executado o serviço de substituição de equipamentos e recuperação do Sistema de Climatização e Exaustão da Unidade de Produção Animal do IPeFarM - UFPB, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Data __/__/__

Nome, Cargo e assinatura do Representante
IPeFarM

ANEXO B

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Declaro que a empresa _____,
CNPJ nº _____, telefone _____, não teve interesse em realizar a
vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência não
cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado,
fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de
todas as suas obrigações.

Data: ____/____/____

Nome, Cargo e assinatura do Representante

IPeFarM